AnalyTech Miljølaboratorium A/S
Bøgildsmindevej 21
9400 Nørresundby, Danmark
Telefon: +45 98 19 39 00
E-mail: lab@analytech.dk

TEST Reg.nr. 401

ANALYSERAPPORT 306809

Gistrup Vandværk
Nørgårdsvej 3
9260 Gistrup
Per Jakobsen

Version: 1
Sagsnr:
Rekv. nr:
Genereret: 29.09.2017
Bilag:

LAB nr:	17-18433	**Prøvetager:**	LBJ, AnalyTech Miljølaboratorium A/S
Prøvemærkning:		**Prøvetagningsmetode:**	M-0061 DS/ISO 5667
Prøvetype:	Råvandskontrol - Pesticidkontrol	**Prøvetagningsperiode:**	18.09.2017 10:15 - 18.09.2017 10:20
Prøvested:	Gistrup Mølletoften DGU 34.3578	**Prøvetagningssted:**	
Grænseværdier:	Miljøstyrelsen, BEK nr. 802 d. 01.06.2016	**Analyseperiode:**	18.09.2017 - 29.09.2017

Analyseparameter	Resultat		Min	Max	Udenfor	D.L.	Metode/Reference	+/-
Chloridazon	**<0.01**	µg/L	-	0.1		0.01	M-0165 LC-MS-MS	20%
Desphenyl-chloridazon	**<0.01**	µg/L	-	0.1		0.01	M-0165 LC-MS-MS	20%
Methyl-desphenyl-chloridazon	**<0.01**	µg/L	-	0.1		0.01	M-0165 LC-MS-MS	20%

Bemærkninger:
Der findes ingen krav til råvand. Grænseværdier for afgang fra vandværk er vist til orientering.

Rekvirent: Gistrup Vandværk
Kopi:

Nørresundby d. 29.09.2017

Sven-Erik Lykke, laboratoriechef

Forklaring:
D.L.: Detektionsgrænse
+/-: Total ekspanderet usikkerhed (2x total RSD%)
<: Mindre end
>: Større end

Analyserapporten må kun gengives i uddrag, hvis den enten er offentlig tilgængelig, eller hvis laboratoriet har godkendt uddraget.
Resultaterne gælder udelukkende for de analyserede prøver.